

Processo: 024.00002339/2023-68

Interessado: Grupo Técnico de Edificações - GTE

Assunto: Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de operação e manutenção predial, preditiva, preventiva, corretiva e emergencial e de assistência técnica das instalações e áreas físicas das Unidades que compõe do Módulo Norte.

ESCLARECIMENTO – 03

Solicitação de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao Edital da Concorrência CGA n.º 90002/2024, fazendo-o da seguinte forma:

Pergunta:

No "anexo i - caderno 3a - folha de dados" consta que nas unidades Penteado e Taipas é realizado o tratamento de água das torres de resfriamento com periodicidade mensal, porém não foi informada a quantidade de torres de resfriamento. Poderiam por gentileza informar?

Resposta:

- ✓ Considerar para o Anexo I – Caderno 3 – Folha de Dados: o quantitativo de torres de resfriamento é de 02 (duas) torres, na unidade Hospital de Taipas; o tratamento mensal de água para a torre é para esta unidade.

- ✓ Estamos atualizando o Anexo I – Caderno 3 – Folha de Dados.

Equipe de Licitações