



**NOTAS**

- OS EQUIPAMENTOS CONSIDERADOS COMO EXISTENTES NÃO FORAM TESTADOS, PORTANTO, DEVERÃO SER VERIFICADAS SUAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.
- SOENTE AS INSTALAÇÕES APARENTES SÃO REPRESENTADAS EM PROJETO, NÃO FORAM VERIFICADAS INSTALAÇÕES INTERIORES OU SOBRE FORRO.
- TODAS AS PORTAS CORTA FOGO LOCALIZADAS EM CORREDORES E ROTAS DE FUGA, FICARÃO ABERTAS COM ELETRÔNICA INTERLIGADA COM O SISTEMA DE ALARME DE EMERGÊNCIA.
- PARA AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA NOVAS, SERÁ PRECISO CIRCUITO DEDICADO COM ELÉTRICOS NOVOS E DISJUNTOR DE IDENTIFICAÇÃO.

**LEGENDA**

CÓDIGO	PLACA	DIMENSÕES (mm)	DESCRIÇÃO
(Ícone)	(Ícone)	240/120 (L/H)	INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
(Ícone)	(Ícone)	240/120 (L/H)	INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
(Ícone)	(Ícone)	240/120 (L/H)	ACESSO A UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
(Ícone)	(Ícone)	240/120 (L/H)	SENDO DE FUGA NO INTERIOR DA ESCADA
(Ícone)	(Ícone)	240/120 (L/H)	INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA
(Ícone)	(Ícone)	240/120 (L/H)	INDICAÇÃO DO PAVIMENTO NO INTERIOR DA ESCADA
(Ícone)	(Ícone)	L=150	INDICAÇÃO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO DO ALARME DE INCÊNDIO
(Ícone)	(Ícone)	100/100 (L/H)	PONTO DE ACIONAMENTO DE ALARME DE INCÊNDIO
(Ícone)	(Ícone)	L=150	INDICAÇÃO DA POSIÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO
(Ícone)	(Ícone)	L=150	INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DE HIDRANTE
(Ícone)	(Ícone)	L=700 (HORIZONTAL) L=150 (VERTICAL)	SINALIZAÇÃO DE SÓLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO PARA EVITAR A OBSTRUÇÃO

**LEGENDA**

CÓDIGO	PLACA	DIMENSÕES (mm)	DESCRIÇÃO
(Ícone)	(Ícone)	240/120 (L/H)	INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
(Ícone)	(Ícone)	240/120 (L/H)	INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
(Ícone)	(Ícone)	240/120 (L/H)	ACESSO A UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
(Ícone)	(Ícone)	240/120 (L/H)	SENDO DE FUGA NO INTERIOR DA ESCADA
(Ícone)	(Ícone)	240/120 (L/H)	INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA
(Ícone)	(Ícone)	240/120 (L/H)	INDICAÇÃO DO PAVIMENTO NO INTERIOR DA ESCADA
(Ícone)	(Ícone)	L=150	INDICAÇÃO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO DO ALARME DE INCÊNDIO
(Ícone)	(Ícone)	100/100 (L/H)	PONTO DE ACIONAMENTO DE ALARME DE INCÊNDIO
(Ícone)	(Ícone)	L=150	INDICAÇÃO DA POSIÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO
(Ícone)	(Ícone)	L=150	INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DE HIDRANTE
(Ícone)	(Ícone)	L=700 (HORIZONTAL) L=150 (VERTICAL)	SINALIZAÇÃO DE SÓLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO PARA EVITAR A OBSTRUÇÃO

**NOMENCLATURA**

Y = CODOES DA PLACA  
 H = DIMENSÃO DE CADA PLACA  
 L = LARGURA DA PLACA EM MILÍMETROS  
 Ø = DIÂMETRO DA PLACA EM MILÍMETROS



**NOTAS SOBRE PINTURAS E REVESTIMENTOS:**

- TODOS OS AMBIENTES COM DETECTOR DE FUMAÇA DEVEM TER NOVA PINTURA NO TETO E, ONDE HOUVER, REVESTIMENTO DE FIBRA.

- TODAS AS INSTALAÇÕES DE SINALIZADORES E/OU ADONADORES DO SISTEMA DE ALARME E DETECTOR DE INCÊNDIO, INSTALAÇÃO DE HIDRANTES OU EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO PARA EVITAR A OBSTRUÇÃO, DEVEM TER TODA A PINTURA E, SE HOUVER, REVESTIMENTO DOS REVESTIMENTOS, NO MESMO PADRÃO DO EXISTENTE.

**HOSPITAL ESTADUAL MIRANDÓPOLIS**  
 PROJETO BÁSICO DOS SISTEMAS DE INCÊNDIO  
 PLANTA BAIXA - 2º PAVIMENTO

ESCALA 1:125  
 METRO

**NOTAS**

- CONTER MEDIDAS NO LOCAL
- MEDIDAS EM METRO EXCETO ONDE INDICADO
- ADAPTAÇÕES CONFORME RELATÓRIO TÉCNICO E NECESSIDADES ADICIONAIS
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

**ANULADO O PROJETO**

**PROJETO RECEBIDO EM:**

LIBERADO  
 LIBERADO COM RESTRIÇÃO  
 NÃO LIBERADO

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

02	ATENDIMENTO A COMENTÁRIOS	VM	15/07/21
01	ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE HIDRANTES	SF	23/03/21
00	EMIÇÃO INICIAL	LP	26/01/21
REV.	DESIGNAÇÃO		RESPONSÁVEL, DATA

**SÃO PAULO** SECRETARIA DE SAÚDE

**HOSPITAL ESTADUAL MIRANDÓPOLIS**  
 2º PAVIMENTO  
 PROJETO BÁSICO DOS SISTEMAS DE INCÊNDIO  
 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

**U24** 102

Av. Dr. Enes de Azevedo, 4188, 3º andar  
 São Paulo/SP - CEP 05415-050  
 Tel: (11) 3066 8420 Fax: (11) 3066 8482

**GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES**

Eng.º **WALDIR KITAMURA**  
 Eng.º **OSWALDO**

20051-PC1-U24-102-02-DWG  
 20/08/2021