

Concorrência n.º 06/2019

Assunto: Contratação de empresa para execução de obras de Adequação e Complementação do Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua – Pariquera-Açu - SP.

ESCLARECIMENTO - 11

Solicitação de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao Edital da Concorrência n.º 06/2019, que objetiva execução de obras de Adequação e Complementação do Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua – Pariquera-Açu - SP - fazendo-o da seguinte forma:

Não consta na planilha orçamentária a Estação de Tratamento de Esgoto Compacta, a qual é contemplada a elaboração do projeto.

O item 12.127 analisado junto ao projeto do filtro anaeróbio e da fossa séptica, descreve um sistema de tratamento Fossa Filtro, os quais não são parâmetros para uma ETE Compacta atendimento classe II.

Qual sistema será instalado? Se for a ETE Compacta, ela será instalada após o término da obra, aos cuidados do órgão?

12.127	Sistema de tratamento de efluente por reator anaeróbio (UASB) e Filtro aeróbio (FAS), para obras de segurança com vazão máxima horária 12 l/s	cj	1,00
12.128	Elaboração de projeto de sistema de estação compacta de tratamento de esgoto para vazão máxima horária 12,0 l/s e atendimento classe II, assessoria, documentação e aprovação na CETESB	cj	1,00

Em resposta

Com a finalidade de atender ao Pedido de Esclarecimento da empresa de 14/08/2019, para o processo licitatório Concorrência 06/2019, informação GTE nº 812/2019:

Os serviços em questão, conforme os códigos CPOS, deverão seguir os descritivos constantes do critério de medição.

Equipe de Licitações