

**Concorrência n.º 18/2019**

**Assunto:** Prestação de serviços contínuos de operação e manutenção predial, preditiva, preventiva, corretiva e emergencial e de assistência técnica das instalações e áreas físicas das seguintes unidades que passam a compor o "MÓDULO SUL II"

**ESCLARECIMENTO – 02**

Solicitação de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao Edital da Concorrência n.º 18/2019, que objetiva execução de Prestação de serviços contínuos de operação e manutenção predial, preditiva, preventiva, corretiva e emergencial e de assistência técnica das instalações e áreas físicas das seguintes unidades que passam a compor o "MÓDULO SUL II"- fazendo-o da seguinte forma:

SISTEMAS E EQUIPAMENTOS	HOSPITAIS				
	IPIRANGA	HELIÓPOLIS	CAISM	CRT AIDS	EMILIO RIBAS e Residência Médica
T.B.E Tratamento com bactericida unid. Evaporadora/Bandeja Condensado	32	40		8	54

**Pergunta 1:** Entendemos que as quantidades indicadas no quadro acima indiquem o número de Unidades Evaporadoras/Bandejas de Condensado que deverão receber tratamento com bactericida. Nosso entendimento está correto?

SISTEMAS E EQUIPAMENTOS	HOSPITAIS				
	IPIRANGA	HELIÓPOLIS	CAISM	CRT AIDS	EMILIO RIBAS e Residência Médica
A.M (Avaliação microbiológica água e biofilme da bandeja de condensado ambientes especiais)	32	40		8	32
Q.A.I (Qualidade do ar interno ambientes especiais)	56	62		28	62

**Pergunta 2:** Solicitamos esclarecer se as quantidades indicadas no quadro acima se referem ao números de análises a serem realizadas a cada trimestre, ao número de análises a serem realizadas a cada ano ou ao número de ambientes especiais nos quais as análises deverão ser realizadas.

“k) revisar e atualizar plantas dos desenhos “como construídos” (as built) dos projetos dos prédios, com a finalidade de refletir as instalações de arquitetura existentes, em cada uma das unidades. Decorrido 180 (cento e oitenta) dias do contrato a CONTRATADA deverá apresentar o “as built” completo das instalações existentes. A partir dessa entrega, os desenhos deverão ser revisados sempre que ocorrerem alterações nas instalações;”

**Pergunta 1:** Entendemos que todas as plantas serão disponibilizadas para a Contratada em arquivo DWG ou compatível, para que esta realize as devidas verificações e atualizações. Nosso entendimento está correto?

**Pergunta 2:** Entendemos que a revisão e atualização das plantas se limite às instalações de arquitetura. Nosso entendimento está correto?

Com a finalidade de atender ao Pedido de Esclarecimento da empresa feita no dia 02 de outubro de 2019 às **16:15 h** e **18:06 h**, para o processo licitatório Concorrência 18/2019, informamos:

1. Para as quantidades indicadas no Anexo I – Caderno 4 – Folha de Dados, o entendimento do quantitativo das Unidades Evaporadoras /Bandejas de Condensado está correto.
2. As quantidades indicadas no Anexo I – Caderno 4 – Folha de Dados, o quantitativo de análises de A.M e Qualidade do ar interno estão corretas. A periodicidade deverá obedecer o Anexo II – Planilha Proposta de Preços.
3. As plantas dos desenhos “As built” dos projetos dos prédios, serão fornecidas pelo Contratante em arquivo DWG.
4. A revisão e atualização das plantas se limitam às instalações de arquitetura.

## **Equipe de Licitações**