



PLANTA PARCIAL DO 2º PAVIMENTO - PARTE 02/02
ESCALA 1:75

LEGENDA

- FC FAN COIL
- M CAIXA DE VENTILAÇÃO
- EX VENTILADOR DE EXAUSTÃO

NOTAS

TOCOS EQUIPAMENTOS SERÃO APOIADOS SOBRE CALÇO DE NEOPRENE
O EXAUSTOR DOS BANHEIROS SERÁ INTERTRAVADO NO CRÓQUÊ DE ILUMINAÇÃO
TODAS AS DIMENSÕES ESTÃO EXPRESSAS EM CENTÍMETROS, EXCETO OUTRAS ESPECIFICADAS.
NÚMEROS ENTRE PARENTESES, INDICAM VAZÃO EM m³/s.
VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS NA OBRA ANTES DE INICIAR OS SERVIÇOS
TODAS AS DIMENSÕES ESTÃO EXPRESSAS EM CENTÍMETROS, EXCETO OUTRAS ESPECIFICADAS.
TODAS AS OBRAS CIVIS, REAÇÃO DE INTERFERÊNCIAS, ABERTURAS, FUNDAMENTOS E RETRABALHOS EM
TERRAÇOS, LAJES, PAREDES E T.E.P. PASSAGEM NAS TUBULAÇÕES, DUTOS, EQUIPAMENTOS E
ACESSÓRIOS, SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.
A COMPARTILHAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO, INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO, COM AS OUTRAS
DISCIPLINAS SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES A CARGO DO CLIENTE:

- PONTO DE DRENAGEM, PRÓXIMO AOS EQUIPAMENTOS.
- PONTO DE FORÇA PROTEGIDO P/ OS EQUIPAMENTOS.
- RALO PARA DRENAGEM DOS EQUIPAMENTOS.
- PONTO DE ÁGUA NAS CASAS DE MÁQUINAS.
- PROTO TIPO MONTABILIZADO.
- PROTO DAS CASAS DE MÁQUINAS IMPERMEABILIZADO.
- ISOLAMENTO ACÚSTICO DENTRO DAS CASAS DE MÁQUINAS.
- FECHAMENTO ESTANQUE NAS CASAS DE MÁQUINAS.
- BASES DE CONCRETO NIVELADAS PARA OS EQUIPAMENTOS.
- BASES E FUNDOS P/ INSTALAÇÃO DAS TUBULAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DUTOS E ACESSÓRIOS.
- PREVER ALÇAPÃO NO FORRO PARA ACESSO E REGULAGEM DOS DAMPERS.
- PREVER ALÇAPÃO NO FORRO PARA ACESSO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.
- A VERIFICAÇÃO DA CASA DOS EQUIPAMENTOS, TUBULAÇÕES, SUPORTES, ESTRUTURAS METÁLICAS, DUTOS E ACESSÓRIOS NA PLATAFORMA METÁLICA/ESTRUTURA DE APOIO, BASE DE CONCRETO NIVELADA, NO PERÍMETRO DA CASA DE MÁQUINAS, CENTRAL DE ÁGUA GELADA, PROTO TIPO E ESTRUTURAS METÁLICAS, SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

NOTA:

- A TENSÃO DA OBRA DEVERÁ SER CONFIRMADA.
- A POTÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS DEVERÁ SER CONFIRMADA.

2	PROJETO ATUALIZADO	JUNIOR	06/10/2017
1	REVISÃO 1	SR	AGOSTO 2017
0	EMISSION INICIAL CANCELA E SUBSTITUI PROJETO ANTERIOR	DJA	MAIO 2015
REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA

PROJ. EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO

<p>Simétrica Simétrica Engenharia Ltda. R. dos Rios, 116 - Jd. Morumbi 04706-000 - São Paulo - SP Tel: (11) 3042-4420 Fax: (11) 3042-4482 CNPJ: 07.000.074/0001-24 088 - simetrica.com.br</p>	<p>ECOTHERM SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO www.ecotherm.com.br - (11) 3811-5600 R. do Cláudio n.º 422, 58ª Pavão, SP</p>
--	--

<p>GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES</p> <p>Av. Dr. César Cavatini de Aguiar, 1188, 3º andar 58ª Pavão - SP - CEP: 05403-000 Tel: (11) 3042-4420 Fax: (11) 3042-4482</p>	<p>HOSPITAL DE BEBEDOURO AVENIDA AMÉLIA BERNARDINO CURTALE - BEBEDOURO - SP BLOCO 01 - PLANTA PARCIAL DO 2º PAVTO. - 02/02 BASES E FURAÇÕES</p> <p>AR CONDICIONADO - CIVIL</p> <p>H-000 T:75 30/37 DE ZEMBRO 2016</p> <p>PROJ. DE ENG. CIVIL: CRISTIAN FERREZ PROJ. DE ENG. CIVIL: CRISTIAN FERREZ PROJ. DE ENG. CIVIL: CRISTIAN FERREZ</p>
--	--