



LEGENDA

- UR UNIDADE DE RESFRIAMENTO
- BAG BOMBA DE ÁGUA GELADA
- TC TANQUE DE COMPENSAÇÃO

NOTAS

TODOS EQUIPAMENTOS SERÃO APOIADOS SOBRE CALÇO DE NEOPRENE.
O EXAUSTOR DOS SANITÁRIOS SERÁ INTERTRAVADO NO CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO.
TODAS AS DIMENSÕES ESTÃO EXPRESSAS EM CENTÍMETROS, EXCETO OUTRAS ESPECIFICADAS.
NUMEROS ENTRE PARENTÊSES, INDICAM VAZÃO EM m³/h.
VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS NA OBRA ANTES DE INICIAR OS SERVIÇOS.
TODAS AS DIMENSÕES ESTÃO EXPRESSAS EM CENTÍMETROS, EXCETO OUTRAS ESPECIFICADAS.
TODAS AS OBRAS CIVIS: REMOÇÃO DE INTERRUPÇÕES, ABERTURAS, FORTALHOS E RETRABALHOS EM TELHADOS, LAJES, FÓRROS, PAREDES, E ETC, P/ PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES, DUTOS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS, SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.
A COMPATIBILIDADE DO PROJETO EXECUTIVO/INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO, COM AS OUTRAS DISCIPLINAS SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES A CARGO DO CLIENTE:

- PONTO DE ORDEM, PRÓXIMO AOS EQUIPAMENTOS.
- PONTO DE FORÇA PROTEGIDO P/ OS EQUIPAMENTOS.
- RALDI PARA ORDEMAREM DOS EQUIPAMENTOS.
- PONTO DE ÁGUA NAS CASAS DE MÁQUINAS.
- PISO TÉCNICO IMPERMEABILIZADO.
- PISO DAS CASAS DE MÁQUINAS SUPERELEVADO.
- SOLAMENTO ACÚSTICO DENTRO DAS CASAS DE MÁQUINAS.
- FECHAMENTO ESTANQUE NAS CASAS DE MÁQUINAS.
- BASES DE CONCRETO NIVELADAS PARA OS EQUIPAMENTOS.
- BASES E FURAÇÕES P/ INSTALAÇÕES DAS TUBULAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DUTOS E ACESSÓRIOS.
- PREVER ALÇAPO NO FORRO PARA ACESSO E REGULAÇÃO DOS DAMPERS.
- PREVER ALÇAPO NO FORRO PARA ACESSO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.
- A VERIFICAÇÃO DA CARGA DOS EQUIPAMENTOS, TUBULAÇÕES, SUPORTES, ESTRUTURAS METÁLICAS, DUTOS E ACESSÓRIOS NA PLATAFORMA METÁLICA ESTRUTURA DE APOIO, BASE DE CONCRETO NIVELADA, NO PISOLAJE DA CASA DE MÁQUINAS, CENTRAL DE ÁGUA GELADA, PISO TÉCNICO E ESTRUTURAS METÁLICAS, SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

NOTA:

- A TENSÃO DA OBRA DEVERÁ SER CONFIRMADA.
- A POTÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS DEVERÁ SER CONFIRMADA.

2	PROJETO ATUALIZADO	JUNIOR	05/10/2017
1	REVISÃO 1	SI	AGOSTO 2017
0	EMISSÃO INICIAL, CANCELADA E SUBSTITUI PROJETO ANTERIOR	DJA	MAIO 2015
REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA

PROJ. EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO

simétrica Engenharia Ltda.
44.000-000/SP - Tel: 05403-000
Rua Meira - nº 49 - Jd. Vila Militar - 11131-360
SP - Tel: 11-5027-7718/11-5027-2143
www.simetrica.com.br

ECOTHERM
www.ecotherm.com.br
Rua Cláudio, 1422, São Paulo, SP

Secretaria de Estado da Saúde

HOSPITAL DE BEBEDOURO
AVENIDA ANÉLIA BERNARDINO CUNHA - BEBEDOURO - SP
BLOCO 01 - QUADRO ELÉTRICO, PONTOS DE FORÇA E CONTROLE - PARTE 01/02
AR CONDICIONADO-ELETRICA
H-000
26/37
05 DE ZEMBRO 2016

Ar. Dr. César Carvalho de Aguiar, 1188, 3º andar
São Paulo-SP - Cel: 05403-000
Tel: (11)3044-4426 Fax: (11)3044-4482

Proj. Eng. ARTHUR DIZOLI FERNANDES
Proj. Eng. CRISTINA GOMES JOTTEN