


DETALHE U
Fol. 05



— PVC Soldável marrom —

Quant.	Und.	Dimensão	Descrição
1.18	m	25mm	Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19)
1	pc	25mm	Joelho 90

— Registros,Valv.,Hid —


Quant.	Und.	Dimensão	Descrição
1	pc	3/4"	Registro de Gaveta base

— PPR Polipropileno —


Quant.	Und.	Dimensão	Descrição
4.82	m	25mm	Tubo de Polipropileno Copolimero Random - Tipo
2	pc	25mm	Joelho 90 FF - PPR
2	pc	25mmx1/2"	Joelho 90 FF com Inserto Metálico - PPR
1	pc	25mm	Tê FFF - PPR
1	pc	3/4"	Tê misturador

— Registros para água quente —

Quant.	Und.	Dimensão	Descrição
1	pc	3/4"	Registro de Gaveta base



DETALHE V
Fol. 05



— PVC Soldável marrom —

Quant.	Und.	Dimensão	Descrição
1.17	m	25mm	Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19)
1	pc	25mm	Joelho 90

— Registros,Valv.,Hid —


Quant.	Und.	Dimensão	Descrição
1	pc	3/4"	Registro de Gaveta base

— PPR Polipropileno —


Quant.	Und.	Dimensão	Descrição
4.84	m	25mm	Tubo de Polipropileno Copolimero Random - Tipo
2	pc	25mm	Joelho 90 FF - PPR
2	pc	25mmx1/2"	Joelho 90 FF com Inserto Metálico - PPR
1	pc	25mm	Tê FFF - PPR
1	pc	3/4"	Tê misturador

— Registros para água quente —

Quant.	Und.	Dimensão	Descrição
1	pc	3/4"	Registro de Gaveta base



DETALHE X
Fol. 05



— PVC Soldável marrom —

Quant.	Und.	Dimensão	Descrição
1.97	m	25mm	Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19)
1	pc	25mm	Joelho 90

— Registros,Valv.,Hid —


Quant.	Und.	Dimensão	Descrição
1	pc	3/4"	Registro de Gaveta base

— PPR Polipropileno —


Quant.	Und.	Dimensão	Descrição
2.53	m	25mm	Tubo de Polipropileno Copolimero Random - Tipo
2	pc	25mm	Joelho 90 FF - PPR
1	pc	25mmx1/2"	Joelho 90 FF com Inserto Metálico - PPR
1	pc	3/4"	Tê misturador

— Registros para água quente —

Quant.	Und.	Dimensão	Descrição
1	pc	3/4"	Registro de Gaveta base



DETALHE K
Fol. 05



— PVC Soldável marrom —

Quant.	Und.	Dimensão	Descrição
2.56	m	25mm	Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19)
1	pc	25mm	Joelho 90
1	pc	25mmx1/2"	Joelho 90 com rasca

— Registros,Valv.,Hid —

Quant.	Und.	Dimensão	Descrição
1	pc	3/4"	Registro de Gaveta base

07	AGO/18	Conforme revisão de arquitetura atualizada com data em 01/08/18 via AutoCad
06	AGO/18	Conforme alterações solicitada pela execução da obra.
05	DEZ/16	Conforme arquitetura recebida em 30/11/2016
04	SET/16	Adequação de plumadas de retorno conforme projeto da ESR.
03	LAJ/15	Conforme revisão de arquitetura recebida em 06/05/2015.
02	MAR/15	Alteração da tubulação de água quente em Cobre para PPR.
01	FEV/10	Conforme ata de reunião em 19/12/14, e arquitetura recebida em 05/02/15.
00	NOV/14	Emissão inicial


Simétrica
 Engenharia Ltda.
 Rua João Azevedo, 118 - Centro
 São Paulo - SP - CEP: 01000-00
 Fone: (11) 3112-1122 / Fax: (11) 3112-2143
 E-mail: simetrica@simetrica.com.br

ENG. LEVI CARNIETO
 F: (11) 99962.6776 / (11) 3682.3725
 levicarnieto@terra.com.br
 CREA-SP: 5060204598/D

ETAPA		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	
PROJETO EXECUTIVO			NUMERO DA FOLHA
			IH 13

HOSPITAL DE BEBEDOURO			
LOCAL			
AVENIDA AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE - BEBEDOURO - SP			
REFERENCIA			
DETALHE: SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA QUENTE, FRIA E REUSO			
PAVIMENTO TERREO			

ESCALA	1:25	DATA	AGO/2018	DESENHO	RENIÉ	CONFERENÇA	ENG. LEVI	PROJETO	LEVI CARNIETO
UNIDADE	METRO							#_R02_TERREO_LINHA_000_REV07	