VER CONTINUAÇÃO NA FOLHA: AN2-ELE-EIL-PE-101

VER CONTINUAÇÃO NA FOLHA: HOS-ELE-EIL-PE-102A

NOTAS DE ILUMINAÇÃO

01 – ELETRODUTOS COM DIÂMETRO NÃO INDICADO SÃO DE #3/4".

02 – TODAS AS ELETROCALHAS E PERFILADOS DEVERÃO SER LISAS COM TAMPA.

03 – TODAS AS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADAS.

04 – TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM DEVERÃO POSSUIR TAMPA APARAFUSADA.

05 – CAIXAS DE PASSAGEM COM DIMENSÕES NÃO INDICADAS SÃO DE 4"x4"x2".

06 – TODAS AS ELETROCALHAS E PERFILADOS DEVERÃO SER COMUNS PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS.

07 – CONDUTORES COM SEÇÃO NÃO INDICADA SÃO DE #2,5mm2, COM ISOLAÇÃO DE 750V, NÃO PROPAGANTES DE CHAMA, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E LIVRES DE GASES HALÓGENOS, CONFORME NBR-13248.

08 – OS RABICHOS DE LIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DEVERÃO TER NO MÁXIMO 1,5 METROS. PARA COMPRIMENTOS MAIORES QUE 1,5 METROS DEVERÃO SER UTILIZADOS ELETRODUTOS FLEXÍVEIS METÁLICOS SEM CAPA DE PVC.

09 – OS RABICHOS DE LIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER EXECUTADOS COM CABO MULTIPLO 3x2,5mm², COM ISOLAÇÃO DE 0,6/1KV, NÃO PROPAGANTES DE CHAMA, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E LIVRES DE GASES HALÓGENOS CONFORME NBR-13248.

10 – TODO ELETRODUTO SECO DEVERÁ POSSUIR ARAME GUIA.

11 – PARA INTERFERÊNCIAS COM DUTOS E GRELHAS DE AR CONDICIONADO, VER PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO.

12 – PARA INTERFERÊNCIAS COM SPRINKLERS VER PROJETO ESPECÍFICO DE INCÊNDIO NOS DESENHOS DE HIDRÁULICA.

13 – A LOCAÇÃO DAS LUMINÁRIAS NAS ÁREAS ONDE HOUVER FORRO DEVERÃO SER CONFIRMADAS PELO PROJETO DE PAGINAÇÃO DE FORRO DA ARQUITETURA.

LEGENDA DE CORES

- SISTEMA 220V/127V (EMERGÊNCIA)
- SISTEMA 380V/220V (EMERGÊNCIA)
- NO BREAK

LEGENDA DE FIAÇÃO QLF-1-380-PP-RO-PI (205)

A1 — 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 — ELETROCALHA 100x50mm

ÁREA DE ATUAÇÃO DOS QUADROS
QLF-1-380-A1-NE-PI (207)
QF-220-A2-NE-PI (307)

ÁREA DE ATUAÇÃO DOS QUADROS
QLF-1-380-PP-RO-PI (205)
QF-220-PP-RO-PI (305)

ÁREA DE ATUAÇÃO DOS QUADROS
QLF-1-380-PP-RF-PI (204)
QF-220-PP-RF-PI (304)

ÁREA DE ATUAÇÃO DOS QUADROS
QLF-1-380-PP-RF-PI (204)
QF-220-PP-RF-PI (304)

ÁREA DE ATUAÇÃO DOS QUADROS
QLF-1-380-PP-RO-PI (205)
QF-220-PP-RO-PI (305)

PLANTA CHAVE



REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA
1	ATENDIMENTO COMENTÁRIOS CONSÓRCIO/FISCALIZAÇÃO/ARQUITETURA	JOSÉ	27/04/2015
0	EMISSÃO INICIAL	JOSÉ	15/12/2014

ENGEFORM construBASE CONSÓRCIO - ER SAÚDE

valdeci ferreira & arquitetos associados

BN&L

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SUS / SP

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, nº.188, 3ºandar
São Paulo/SP Cep 05403-000
Tel. (11)3066 8420 Fax (11)3066 8482

OBRA: INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS
ENDEREÇO: AV. DR. ARNALDO, 165 – SÃO PAULO – SP
ASSUNTO: ILUMINAÇÃO
PLANTA DO 1º SUBSOLO – PARTE B
FASE DO PROJETO: PROJETO EXECUTIVO
TIPOLOGIA DO EDIFÍCIO: PREDIO HOSPITALAR
FOLHA: 102B
ESPECIALIDADE: ELETRICA
ESCALA: 1:50
DATA: 15/12/2014
Nº DO DESENHO: HEX-00A14-HOS-ELE-EIL-PE-102B-R01

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Arq. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES
COORDENAÇÃO DA OBRA: Arq. MARIA CRISTINA GOMES JOTTEN

Usar as espessuras indicadas e plotar preto.

Cor	Espessura de Penna
1	0,2
2	0,6
3	0,4
4	0,3
5	0,1
6	0,1
7	0,6
8	0,8
9	0,2
10	1,0
11	0,1
12	0,1
13	0,1
14	0,1
15	0,09
250	0,1
251	0,1
252	0,1
253	0,1
254	0,1

Plotar em preto e branco.