



LEGENDA DE HIDRÁLICA	
NOMENCLATURA	DESCRIÇÃO
	TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA
	TUBULAÇÃO DE ÁGUA DE REUSO
	TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE
	TUBULAÇÃO QUE SOBEE
	TUBULAÇÃO QUE DESCE
IDENTIFICAÇÃO DAS PRIMADAS: IDENTIFICAÇÃO DE DETALHES:	
BS	BACA SANITÁRIA
CH	CHUVEIRO
EX	EXPURDO
LV	LAVATÓRIO
MI	MICTÓRIO
DH	DUCHA HIGIÊNICA
PI	PIA
TD	TANQUE
	HIDROMECÂNICO
	REGISTRO DE GAVETA
	REGISTRO DE PRESSÃO
	PRÉ-MISTURADOR

NOTAS

- PARA AS LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS DOS SISTEMAS DE ÁGUA FRIA POTÁVEL E ÁGUA FRIA DE REUSO, APÓS DERIVAÇÕES DAS PRIMADAS, AS TUBULAÇÕES DEVERÃO SER EM PVC RÍGIDO MARBOM, COM PONTA LISAS E BOLSA PARA JUNTA SOLDÁVEL, COM FABRICAÇÃO CONFORME NORMA NBR-0848 DA ABNT.
- PARA AS LINHAS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS PARA ÁGUA QUENTE APÓS DERIVAÇÕES DAS PRIMADAS, DEVERÃO SER UTILIZADOS TUBOS DE COBRE, CLASSE A, COM PONTAS PARA SOLDA. OS TUBOS DEVERÃO SER FABRICADOS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA NBR-13206 DA ABNT.
- OS REGISTROS DE GAVETA SERÃO EM BRONZE BRUTO SEM ACABAMENTO, NAS ÁREAS TÉCNICAS OU EXTERNAS, INTERNAMENTE AOS COMPARTIMENTOS DEVERÃO TER ACABAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE ARQUITETURA CONFIRMAR ALTIMETRIA E POSIÇÃO DE PONTOS E REGISTROS, CONFORME DETALHES E ESPECIFICAÇÕES DE ARQUITETURA ANTES DA EXECUÇÃO.

O SISTEMA DE REUSO DEVERÁ INICIAR SUA OPERAÇÃO SOMENTE APÓS A CONCLUSÃO DE 100% DA OBRA. DURANTE O PERÍODO DE OBRA OS RESERVATÓRIOS INFERIORES E SUPERIORES DEVERÃO SER ABASTECIDOS SOMENTE COM ÁGUA POTÁVEL.

Usar as espessuras	em milímetros e	o seu perfil
0,2	0,2	0,2
0,3	0,3	0,3
0,4	0,4	0,4
0,5	0,5	0,5
0,6	0,6	0,6
0,7	0,7	0,7
0,8	0,8	0,8
0,9	0,9	0,9
1,0	1,0	1,0
1,2	1,2	1,2
1,5	1,5	1,5
2,0	2,0	2,0
2,5	2,5	2,5
3,0	3,0	3,0
4,0	4,0	4,0
5,0	5,0	5,0
6,0	6,0	6,0
8,0	8,0	8,0
10,0	10,0	10,0
12,0	12,0	12,0
15,0	15,0	15,0
20,0	20,0	20,0
25,0	25,0	25,0
30,0	30,0	30,0
40,0	40,0	40,0
50,0	50,0	50,0
60,0	60,0	60,0
80,0	80,0	80,0
100,0	100,0	100,0

PLANTA CHAVE

2	REVISÃO ONDE INDICADO	MARIA	15/05/2015
1	ATENDIMENTO COMENTÁRIOS CONSORCIO FISCALIZAÇÃO ARQUITETURA	MARIA	27/04/2015
0	EMISSÃO INICIAL	MARIA	20/01/2015
REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SUS / SP

INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMÍLIO RIBAS

AV. DR. ARNALDO, 165 – SÃO PAULO – SP
 ÁGUA FRIA/ÁGUA QUENTE
 ISOMETRICO DOS SANITÁRIOS
 PROJETO EXECUTIVO

Nº do projeto: 602
 HÍDRÁULICA
 1:25
 20/01/15
 IER-00146-HOS-HID-AFO-DE-602-002
 Arq. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES Arq. MARIA CRISTINA GOMES JOTTEN