


LEGENDA ALIMENTADORES	
	ELETRODUTO DE PEAD ENTERRADO (MÉDIA TENSÃO)
	ELETRODUTO DE PEAD ENTERRADO (ALIMENTADORES DE BAIXA TENSÃO)
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO CIRCULAR PARA BAIXA TENSÃO
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO CIRCULAR PARA BAIXA TENSÃO
	CHAVE-BÓIA (VER ESPECIFICAÇÃO NO PROJETO DE HIDRAULICA)
	PONTO DE FORÇA MONTADO EM CAIXA 4"x4"x2"

LEGENDA ILUMINAÇÃO EXTERNA	
	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, EMBUTIDO NO PISO
	CAIXAS EM ALVENARIA COM TAMPA 30x30x50cm (quando não houver dimensão especificada) (EMBURIR NO PISO)
	NEUTRO, FASE, TERRA E RETORNO PARA COMANDO RELE FOTOELÉTRICO (respectivamente)
	RELE FOTOELÉTRICO IP-43/96-04, BIVOLT (127/220V), REF. 642.46, PIAL LEGRAND
	LUMINÁRIA RETANGULAR PARA POSTE TIPO PETALA, PARA 1 LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO TUBULAR DE 150W CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA ZINCADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PO NA COR PRETA, REFLETOR SIMÉTRICO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DIFUSOR EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE TEMPERADO. ALICATAMENTO PARA OS EQUIPAMENTOS AUXILIARES NA PRÓPRIA LUMINÁRIA, NECESSITA REATOR, IGONITOR E CAPACITADOR.
	LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE SOBREPOR TIPO POSTE BALIZADOR, PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA DE 20W, CORPO E ALETAS ANTI-OFUSCANTES EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, DIFUSOR CILÍNDRICO EM VIDRO TRANSPARENTE, IP54

LEGENDA ATERRAMENTO/SPDA	
	HASTE DE ATERRAMENTO #3/4"x3,00m COM INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO
	HASTE DE ATERRAMENTO #3/4"x3,00m SEM INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO
	FERRAGEM DE S.P.D.A. QUE DESCE
	FERRAGEM DE S.P.D.A. QUE SOBEE
	FERRAGEM DE S.P.D.A. QUE PASSA
	CORDELOJA DE COBRE NU EMBUTIDA NO PISO (CONFORME PLANTAS E DETALHES)
	BARRA DE ATERRAMENTO PARA INTERLIGAÇÕES DAS PARTES METÁLICAS INSTALADAS EM SALAS TÉCNICAS (VER INDICAÇÃO EM PLANTA)



REVISÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA
1	ATERRAMENTO COMENTÁRIOS CONSORCIO/FISCALIZAÇÃO/ARQUITETURA	JOSE	27/04/2018
0	EMISSÃO INICIAL	JOSE	15/12/2014

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SUS / SP

INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMÍLIO RIBAS
 AV. DR. ARNALDO, 165 – SÃO PAULO – SP
 ILUMINAÇÃO, ALIMENTADORES E SPDA
 LEGENDA GERAL
 PROJETO EXECUTIVO
 IMPLANTAÇÃO
 001
 15/12/2014
 Av. Dr. Edson de Carvalho Aguiar, nº 188, 3º andar
 São Paulo/SP - Cep: 04418-000
 Tel: (11) 5068 8420 Fax: (11) 5068 8482
 Arq. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES Arq. MARIA CRISTINA GOMES JOTTEN