LISTA DE MATERIAIS

ITEM	QDE.	UN.	NOMENCLATURA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	MODELO	FABRICANTE	CODIGO
01	01	pç	Q.E.	QUADRO ELÉTRICO - 600 X 600 X 200 mm		SENADOR	
02	01	pç	DJG	Disjuntor Tripolar em Caixa Moldada 25A, proteção térmica e magnético fixo,	DWB160B-25-3DX	WEG	11339627
03	01	pç	DJM1	Disjuntor motor (Azul) com disparador térmico ajustável (10 a 16A) e magnético fixo em 13x In.	MPW18-3-U016	WEG	12429373
04	02	pç	DJM2,3	Disjuntor motor (Azul) com disparador térmico ajustável (6,3 a 10A) e magnético fixo em 13x In.	MPW18-3-U010	WEG	12429372
05	03	pç	DJM1,2,3	Bloco de contato (Azul) auxiliar lateral normal 1NA / 1 NF para Disjuntor Motor MPW18/40/80	ACBS-11	WEG	12463909
06	02	pç	DJC1,2	Mini disjuntor bipolar 10A, curva C (disparo de 5 a 10 x In), 5kA 230/400V	MDW-C10-2	WEG	10076407
07	01	pç	DJC3	Mini disjuntor monopolar 10A, curva C (disparo de 5 a 10 x In), 5kA 230/400V	MDW-C10	WEG	10076405
08	03	pç	CA1,2,3	Minicontator Auxiliar (Azul) 10A em AC14 e AC15/230V 4NA Bobina 24V60Hz.	CWCA0-40-00V05	WEG	12486847
09	02	pç	2,3C1	Minicontator (Azul) 7A em AC-3 (18A/AC1) c/ 1NA Bobina 24VAC 60Hz,	CWC07-10-30 V05	WEG	12459272
10	01	pç	1C1	Minicontator (Azul) 12A em AC-3 (22A/AC1) c/ 1NA Bobina 24VAC 60Hz,	CWC012-10-30 V05	WEG	12486660
11	01	pç	TP1	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 380/24VAC 150VA	TH-6000	ITALLUX	
12	01	pç	L0	Sinaleiro Monobloco com Led Branco 24Vca, furação 22mm.	SM0-E26 24Vca	WEG	10046534
13	03	pç	L1,2,3	Sinaleiro Monobloco com Led Vermelho 24Vca, furação 22mm.	SM1-E26 24Vca	WEG	10046530
14	02	pç	CC1,2	Comutadora 3 posições fixas (45°), com 2NA, Knob Curto na cor preta, furação 22mm.	CK3F45-20000000-3VF	WEG	12923168
15	01	pç	S1	Comutadora 2 posições fixas (90°), com 1NA, Knob Cu rto na cor preta, furação 22mm.	CK2F90-10000000-3VF	WEG	12923253
16	03	pç	CC1,2,S1	Bloco de contato 1NA, para comando e sinalização da linha CSW...WH. Sistema de montagem "Front-back"	BC10F	WEG	12891184
17	01	pç	BTL	Botão pulsador Preto (1NA), furação 22mm. Grau de proteção IP66.	BF5-10000000-3VF	WEG	12923176
18	9	pç	RB1	Borne com conexão por parafuso, para cabo flexível de 4 mm²	BTWP 4-AZ	WEG	10289146
19	27	pç	RB1	Borne com conexão por parafuso, para cabo flexível de 2,5 mm²	BTWP 2,5-AZ	WEG	10289144
20	01	pç	RB1	Borne fusível para cabo flexível 6 mm²,	BTWS 2S	WEG	10261754
21	02	pç	RB1	Tampa de fechamento p/ bornes 2,5-10mm²	TF-BTWP 2,5-10-AZ	WEG	10289466
22	01	pç	RB1	Tampa de fechamento p/ Borne fusível	TF-BTWS 2	WEG	10261771
23	03	pç	RB1	Poste final com parafuso	PF3-BTW	WEG	10289060

PROJETISTA
ECOTHERM SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO
www.ecotherm.net.br - (11)3911.7600
Eng. Resp. Mauricio dos Santos - Crea - 0685088909-SP

INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO

HOSPITAL DE BEBEDOURO

SISTEMA DE AR CONDICIONADO
BLOCO 1 - 3° PAVIMENTO
QUADRO ELÉTRICO
QF-AC-06

N° PROJETO

FL. 11 de 12

ARQUIVO HB-BL1-AC-QE-027-R2

ESCALA

ETIQUETAS DE ACRÍLICO

NOTA: TODAS AS ETIQUETAS TERÃO FUNDO PRETO E LETRA BRANCA E SERÃO AUTO-ADESIVAS



TIPO	Nº LINHA	Nº ETIQ.	TEXTO	Nº ETIQ.	TEXTO	Nº ETIQ.	TEXTO	Nº ETIQ.	TEXTO
2	1	1	COMANDO	2	FC-3-22	3	EX-3-02A	4	EX-3-02B
	2		ENERGIZADO		LIGADO		LIGADO		LIGADO
	1	5	SELEÇÃO DE OPERAÇÃO	6 (x2pçs.)	SELEÇÃO DE OPERAÇÃO	7	TESTE DE LAMPADAS		
	2		EX-3-02A EX-3-02B		MAN. DESL. AUTOM.				
	1								
	2								
	1								
	2								
	1								
	2								
	1								
	2								
	1								
	2								
	1								
	2								
	1								
	2								
	1								
	2								



TIPO	Nº LINHA	Nº ETIQ.	TEXTO	Nº ETIQ.	TEXTO	Nº ETIQ.	TEXTO	Nº ETIQ.	TEXTO
5	1	8		9	RODETAL - Equipamentos Elétricos Ltda				
	2		QF-AC-06		Rua Cláudio, 422				
	3				Vila Romana - São Paulo - SP				
	4		380V/3F/60Hz + T/N		Tels. (11) 3872-0395				
	5				MARÇO - 2018				

PROJETISTA
ECOTHERM SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO
www.ecotherm.net.br - (11)3911.7600
Eng. Resp. Mauricio dos Santos - Crea - 0685088909-SP

INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO

HOSPITAL DE BEBEDOURO

SISTEMA DE AR CONDICIONADO
BLOCO 1 - 3° PAVIMENTO
QUADRO ELÉTRICO
QF-AC-06

N° PROJETO

FL. 12 de 12

ARQUIVO HB-BL1-AC-QE-027-R2

ESCALA



VISTA FRONTAL INTERNA
ESC.1:10



VISTA FRONTAL EXTERNA
ESC.1:10



VISTA LATERAL EXTERNA
ESC.1:10

PROJETISTA
ECOTHERM SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO
www.ecotherm.net.br - (11)3911.7600
Eng. Resp. Mauricio dos Santos - Crea - 0685088909-SP

INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO

HOSPITAL DE BEBEDOURO

SISTEMA DE AR CONDICIONADO
BLOCO 1 - 3° PAVIMENTO
QUADRO ELÉTRICO
QF-AC-06

N° PROJETO

FL. 09 de 12

ARQUIVO HB-BL1-AC-QE-027-R2

ESCALA

RÉGUA DE BORNES "1" - FORÇA E COMANDO

REF: BORNES WEG: BTWM 2,5/4,0



PROJETISTA
ECOTHERM SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO
www.ecotherm.net.br - (11)3911.7600
Eng. Resp. Mauricio dos Santos - Crea - 0685088909-SP

INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO

HOSPITAL DE BEBEDOURO

SISTEMA DE AR CONDICIONADO
BLOCO 1 - 3° PAVIMENTO
QUADRO ELÉTRICO
QF-AC-06

N° PROJETO

FL. 10 de 12

ARQUIVO HB-BL1-AC-QE-027-R2

ESCALA