

Tomada de Preços n.º 03/2020

Assunto: Reforma e adequação de cabine primária de energia para o Hospital Regional de Ilha Solteira

ESCLARECIMENTO - 02

Solicitação de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao Edital da Tomada de Preços n.º 03/2020, que objetiva a reforma e adequação de cabine primária de energia para o Hospital Regional de Ilha Solteira - fazendo-o da seguinte forma:

No Item 8.6 da planilha orçamentária consta-se como: Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, **a seco**;

- No memorial Descritivo consta: Transformador de Potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV **a óleo** Flangeado;

- Em conversa com o projetista que fez o levantamento e aprovação do projeto frente à ELEKTRO, o mesmo nos informou que o processo foi aprovado com transformador à óleo e flangeado na BT.

Senhores, como deveríamos orçar o item 8.6 – à óleo ou à seco?

Em resposta

Com a finalidade de atender ao Pedido de Esclarecimento da empresa de 16/02/2021, para o processo licitatório Tomada de Preços 03/2020, informação GTE nº 096/2021 :

- Deverá ser considerado o constante na Planilha de Proposta de Preços – Anexo III.2 e III.3 item 8.6.

Equipe de Licitações